

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NMV 30-26 - Natkrivanje vanjskog sportskog borilišta balonskim platnom u OŠ Dore Pejačević Našice

Podaci o naručitelju

Naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni reg. broj: **10383308860**

Adresa: **Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Natkrivanje vanjskog sportskog borilišta balonskim platnom u OŠ Dore Pejačević Našice**

Evidencijski broj nabave: **NMV 30-26**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **467.234,40 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **14.07.2026**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **21.07.2026**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

3.1. OBORINSKA ODVODNJA

3.1.1. Strojni iskop rova

U opis stavke je stavljen iskop po m3, i planiranje po m2 ? Ne može biti sve u jednoj stavci , treba posebno iskazati planiraje po m2.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

U korigiranom troškovniku briše se: obračun po m2 isplanirane površine, a dodana je rečenica: planiranje dna rova je uračunato u jediničnu cijenu iskopa.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Rokovi definirani u dokumentaciji o nabavi i / ili natjecanju

Poštovana/i ,

Predlažemo Naručitelju da radi perioda u kojem se nalazimo , a najviše jer je u u punom tijeku sezona godišnjih odmora kako kod proizvođača tako i kod ponuđača i da otvoreni postupak javne nabave - **Natkrivanje vanjskog sportskog borilišta balonskim platnom u OŠ Dore Pejačević Našice** - svakao bude objavljen poslije 15.8.2026. godine kada će velika većina zainteresiranih ponuditelja biti "ekipirana" te će svakako moći na kvalitetan način pristupiti ponudama i zahtjevima koje će postaviti Naručitelj .

Nadi prihvatanja naše zamolbe Srdačano Vas pozdravljamo

2.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Naručitelj nije u mogućnosti prihvatiti Vaš prijedlog, zbog praćenja dinamike provođenja projekta.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

PREDMET: Zahtjev za izmjenom i pojašnjenjem Dokumentacije o nabavi

– Stavka troškovnika: Nabava, doprema, priprema podloge i ugradnja vrhunskog, višeslojnog vinilnog (PVC) sportskog poda:

Poštovani Naručitelju,

Kao zainteresirani gospodarski subjekt, uoči analize tehničkih specifikacija u troškovniku za predmetnu javnu nabavu, uočili smo grubo kršenje temeljnih načela javne nabave u stavci koja definira nabavu i ugradnju višeslojnog vinilnog (PDF) sportskog poda. Naručitelj je u troškovniku kumulativno postavio sljedeće tehničke uvjete: Ukupna debljina: min. 10 mm ($\pm 10\%$) Odskok lopte: min. 90% Klizavost: 0,50 – 0,70 Trenje: 0,40 – 0,70

Ovakvim opisom predmeta nabave, Naručitelj je izravno prekršio odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 155/23), zbog čega podnosimo ovaj zahtjev za izmjenom dokumentacije uz detaljno pravno i tehničko obrazloženje.

I. PRAVNA ARGUMENTACIJA I KRŠENJE ODREDBI ZJN 2016
Kršenje načela tržišnog natjecanja i jednakog tretmana (Članak 4. ZJN 2016)
Sukladno članku 4. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je dužan u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije te djelovati na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu i poticanje tržišnog natjecanja. Postavljanjem minimalne debljine od točno 10 mm za vinilni (PVC) dvoranski pod, Naručitelj je tehničku specifikaciju "zaključao" i prilagodio isključivo jednom jedinom proizvođaču na tržištu. Ostali renomirani svjetski i europski proizvođači sportskih PVC podova čiji se standardni proizvodni programi za sportske dvorane kreću u debljinama od 6,0 mm do 8,0 mm ovime su izravno i neopravdano diskriminirani i eliminirani iz postupka. Zabrana tehničkog pogodovanja određenom proizvodu (Članak 200. i Članak 201. ZJN 2016)
Članak 200. stavak 2. ZJN 2016 izričito propisuje da tehničke specifikacije „moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka otvaranju javne nabave nadmetanju“. Stavak 3. istog članka navodi da se tehničke specifikacije ne smiju odrediti tako da upućuju na određenu marku, izvor ili poseban proces koji bi imao za posljedicu pogodovanje određenom gospodarskom subjektu ili proizvodu. Naručiteljevo kumulativno navođenje ekstremne debljine od 10 mm uz vrlo uske koeficijente klizavosti (0,50–0,70) predstavlja prepisivanje tehničkog lista jednog artikla, što je suprotno zakonskim odredbama.

II. TEHNIČKA ARGUMENTACIJA I PRAVILA STRUKE
Fizikalna i tehnička kontradiktornost zahtjeva
Krovni europski standard za dvoranske sportske podove je norma EN 14904 (Površine za sportske terene — Unutarnje površine za višenamjensku sportsku upotrebu). Naručitelj zahtijeva odskok lopte od minimalno 90%, što je parametar nužan za dvoranske sportove poput košarke. Međutim, prema pravilima struke i tehnologiji materijala, ukupna debljina PVC podova od čak 10 mm postiže se isključivo integracijom izrazito debelih i mekih pjenastih amortizirajućih podloga (foam backing). Toliko prekomjeran sloj pjene fizikalno apsorbira i drastično guši energiju udarca, čime se drastično smanjuje odskok košarkaške lopte. Zahtjev za debljinom od min. 10 mm i odskom od min. 90% je u tehničkom smislu kontradiktoran i međusobno isključiv kod standardnih sportskih PVC sustava. Standardi industrije za sportske dvorane
Vrhunski sportski PVC podovi koji zadovoljavaju sve stroge uvjete amortizacije udaraca (apsorpcija šoka) i sigurnosti za višenamjenske školske i profesionalne dvorane standardno se proizvode u debljinama od 6,0 mm i 8,0 mm. Ovi podovi u potpunosti ispunjavaju sve zahtjeve norme EN 14904, osiguravaju optimalan i pravilan odskok lopte te pružaju vrhunsku zaštitu sportaša od ozljeda. Zahtjev za debljinom od min. 10 mm nema nikakvo opravdano tehničko niti sigurnosno utemeljenje, već služi isključivo kao administrativna barijera za ograničavanje natjecanja.

III. PRIJEDLOG IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI
ciljem usklađivanja Dokumentacije o nabavi sa Zakonom o javnoj nabavi, otvaranja postupka fer tržišnom natjecanju te omogućavanja predaje ustavno i zakonski valjanih ponuda, predlažemo i zahtijevamo od Naručitelja sljedeću izmjenu u troškovniku: Izmjena uvjeta debljine: Da se minimalna ukupna debljina višeslojnog vinilnog (PVC) sportskog poda definira kao minimalno 6,0 mm (ili alternativno minimalno 8,0 mm). Usklađivanje s normom: Da se tehnički parametri odskoka lopte, klizavosti i trenja ne navode kroz fiksne, prepisane vrijednosti iz jednog kataloga, već da se definiraju sukladno standardnim rasponima i ispitnim metodama propisanim europskom normom EN 14904 za višenamjensku upotrebu.

Molimo Naručitelja da potvrdi prihvaćanje ovog prijedloga i objavi izmjenu troškovnika.

S poštovanjem,

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Naručitelj je detaljno razmotrio zahtjev za izmjenom troškovničke stavke koja se odnosi na nabavu i ugradnju višeslojnog vinilnog (PVC) sportskog poda te isti u potpunosti odbija kao neosnovan.

Navodi o kršenju načela tržišnog natjecanja (članak 4. ZJN 2016), tehničkom pogodovanju (članci 200. i 201. ZJN 2016) te navodnoj fizikalnoj kontradiktornosti zahtjeva nisu utemeljeni na stvarnom stanju na tržištu niti na tehnološkim postignućima moderne industrije sportskih podova.

Naručitelj odbija prijedlog iz sljedećih ključnih razloga:

I. Izmijenjeni opis stavke i uvođenje tolerancije odstupanja

Naručitelj je uvažio načelo razmjernosti te je precizirao opis stavke na način da je dopustio jasno definirano odstupanje od $\pm 10\%$ na nazivnu debljinu od 10 mm. Time je tehnička specifikacija postavljena kao raspon debljine od 9,00 mm do 11,00 mm, što direktno pobija tvrdnju da je tržište "zaključano" za samo jednog proizvođača.

II. Detaljnom analizom tržišta i javno dostupnih tehničkih listova i atestne dokumentacije, Naručitelj je utvrdio da su tehnička rješenja s debljinom unutar traženog raspona (9,0 mm – 11,0 mm) standardni i tehnološki napredni proizvodi vodećih svjetskih i europskih proizvođača.

Sljedeći renomirani proizvođači i modeli podova u potpunosti zadovoljavaju sve kumulativno postavljene uvjete (traženu debljinu uz odstupanje od 10%, sportske karakteristike prema HRN EN 14904, odskok lopte min. 90%, proklizavanje 80-110 te stroge ekološke REACH i SVHC uvjete):

Tarkett Omnisports Pureplay: Ukupna debljina iznosi 9,40 mm, što se nalazi unutar dopuštenog odstupanja ($\pm 10\%$) i u potpunosti ispunjava sve tražene sportske i ekološke standarde. Gerflor Taraflex Performance: Ukupna debljina iznosi 9,00 mm, što točno odgovara donjoj dopuštenoj granici tražene specifikacije i ispunjava najviše zahtjeve apsorpcije energije i odskoka lopte. Grabosport MEGA: Ukupna debljina iznosi 10,30 mm, čime se nalazi unutar traženog raspona i zadovoljava sve definirane parametre troškovnika. S obzirom na to da minimalno tri potpuno neovisna, globalno prisutna proizvođača (Tarkett, Gerflor i Grabo) nude gotova tvornička rješenja koja zadovoljavaju definirane tehničke karakteristike, navod o pogodovanju samo jednom gospodarskom subjektu pravno je i činjenično netočan.

III. Neutemeljenost tehničke argumentacije o odskoku lopte

Tvrdnja da je debljina od minimalno 10 mm (uz $\pm 10\%$) fizikalno kontradiktorna zahtjevu za odskokom lopte od min. 90% u potpunosti je demantirana službenim certifikatima navedenih podova. Suvremeni višeslojni PVC sustavi koriste napredne amortizacijske slojeve visoke gustoće koji osiguravaju izvrsnu apsorpciju šoka (često u najvišoj P2 ili P3 klasi) bez žrtvovanja elastičnosti površinskog sloja. Sva tri gore navedena sustava imaju službene ispitne izvještaje prema normi HRN EN 12235 koji potvrđuju odskok lopte jednak ili veći od 90%.

IV. Pravo Naručitelja na višu razinu kvalitete

Naručitelj priprema podlogu za višenamjensku sportsku dvoranu koja zahtijeva maksimalnu trajnost, akustičnu udobnost, zaštitu zglobova sportaša i otpornost na trajna mehanička opterećenja kroz dugi životni vijek. Podovi manjih debljina (poput 6,0 mm ili 7,0 mm koje predlažete) ne pružaju istu razinu apsorpcije energije i dugoročne stabilnosti pod intenzivnim korištenjem. Naručitelj zadržava pravo definirati predmet nabave i tehničke karakteristike sukladno projektiranom tehničkom rješenju.

Zaključak: Dokumentacija o nabavi u izmijenjenom obliku u potpunosti je u skladu sa ZJN 2016. Omogućeno je sudjelovanje više različitih proizvoda i ponuditelja, a tehnički parametri su u potpunosti prepušteni standardiziranim europskim i hrvatskim (HRN EN) normama pri čemu je dopušteno nuđenje jednakovrijednih normi.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

6.1.1. ISKOP ROVA ZA PLINSKE CIJEVI

6.1.1.1. Iskop rova prosječne širine 0.6m i dubine 1,0m uz instalacije, objekte, armature, vodove, cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup stroja s bacanjem materijala u strane i planiranjem rova dna. Ukupna dužina iskopa.

Potrebna za izračun ostalih količina, ne upisuje se cijena za ovaj red. **m 25,00** a) strojni iskop 70% m3 10,50 b) ručni iskop 30% m3 4,50 c) crpljenje vode prema stvarnim satima rada sat 5,00

-Maknite-premjestite **označeno** u stupac B u troškovniku, da ne bude zabune kod upisivanja jediničnih cijena. Nedavno je za isti takav slučaj ne upisivanje jedinične cijene, naručitelj tretirao odbijanjem ponuda jer po njihovom shvaćanju trebalo je upisati jediničnu cijenu u retku gdje je jedinica mjere i količina.

4.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

4.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća prijedlog te mijenja opis stavke na način da je dužina iskopa naznačena u tekstualnom dijelu stavke i za istu se ne nudi jedinična cijena.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Predmet: Zahtjev za izmjenom tehničke specifikacije sportske podloge

Poštovani,

molimo izmjenu tehničke specifikacije završne sportske podloge.

Naručitelj je dokumentacijom o nabavi propisao izvedbu akrilnog sportskog sustava s gumenim podložnim slojem, pri čemu nisu definirane minimalne tehničke i funkcionalne karakteristike koje predmetna podloga mora zadovoljiti, kao što su ukupna debljina sustava, apsorpcija sile, vertikalna deformacija, otpornost na klizanje, odskok lopte, otpornost na habanje, toplinski otpor te ostali parametri koji određuju kvalitetu sportskog poda.

Smatramo da se predmet nabave na taj način definira prema tehnologiji izvedbe, a ne prema funkcionalnim zahtjevima koje sportska podloga mora zadovoljiti za planiranu namjenu, čime se neopravdano ograničava tržišno natjecanje i isključuju druga tehnički odgovarajuća rješenja.

Posebno ističemo da se predmet nabave odnosi na grijani sportski balon u kojem završna sportska podloga predstavlja površinu od približno 1.180 m² položenu na postojeću asfaltnu podlogu uz preporuku dodatne nivelacije asfaltna podloge što bespotrebno poskupljuje projekt.

U takvim objektima toplinska svojstva završne podloge imaju značajan utjecaj na toplinski komfor korisnika, prijenos topline prema podlozi te ukupnu energetska učinkovitost objekta tijekom njegova vijeka uporabe.

Unatoč tome, dokumentacijom nisu propisani nikakvi zahtjevi vezani uz toplinsku vodljivost ili toplinski otpor završnog sportskog sustava niti je obrazloženo zbog čega je upravo akrilni sustav odabran kao jedino prihvatljivo tehničko rješenje. Na tržištu postoje i druge vrste sportskih podloga koje se koriste za istu sportsku namjenu te mogu ostvariti jednake ili bolje funkcionalne karakteristike, uz dodatne prednosti u pogledu održavanja, jeftinijih i jednostavnijih priprema, mogućnosti parcijalne zamjene oštećenih dijelova te toplinskih svojstava.

Slijedom navedenoga molimo naručitelja da odgovori:

Na temelju kojih stručnih, tehničkih ili funkcionalnih razloga je propisana isključivo izvedba akrilnog sportskog sustava s gumenim podložnim slojem? Iz kojeg razloga nisu definirani minimalni funkcionalni i tehnički zahtjevi koje sportska podloga mora zadovoljiti, već je određena isključivo tehnologija izvedbe? Je li izrađena analiza toplinskih svojstava i energetske učinkovitosti propisanog sustava u odnosu na druga dostupna tehnička rješenja, uzimajući u obzir da se radi o grijanom sportskom balonu? Hoće li naručitelj izmijeniti dokumentaciju o nabavi na način da omogući nuđenje drugih jednakovrijednih sportskih podloga koje zadovoljavaju propisane funkcionalne zahtjeve za sport? Smatramo da bi definiranje tehničkih specifikacija kroz objektivne i mjerljive funkcionalne zahtjeve, uz dopuštanje jednakovrijednih rješenja, bilo u skladu s načelima jednakog tretmana gospodarskih subjekata, tržišnog natjecanja i ekonomičnosti propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

5.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

5.2. Obrazloženje

Predmetni postupak nabave odnosi se na uređenje sportske površine unutar grijanog sportskog balona površine cca 1.180 m². Projektom i dokumentacijom o nabavi predviđena je ugradnja PVC sportskog poda, a ne akrilnog sustava kako pogrešno navodi gospodarski subjekt u svom upitu.

Odabir PVC sportskog poda temelji se na stručnim, tehničkim i ekonomskim kriterijima koji su u potpunosti prilagođeni specifičnim uvjetima rada u grijanom balonu:

Toplinski komfor i energetska učinkovitost: PVC sportski podovi, zbog svoje strukture i pjenaste podloge, imaju znatno viši toplinski otpor i nižu toplinsku vodljivost u odnosu na tankoslojne sustave. Time se sprječava prelazak hladnoće iz podloge (betonske podne ploče) na gaznu površinu, smanjuju se toplinski gubici grijanog balona i osigurava optimalan toplinski komfor za korisnike. Sportska funkcionalnost: predviđeni PVC sustav tvornički zadovoljava sve stroge sportske parametre (apsorpciju sile, vertikalnu deformaciju i odskok lopte) ravnomjerno na cijeloj površini, što je ključno za sigurnost sportaša i prevenciju ozljeda u polivalentnim dvoranama i balonima. Priprema podloge (nivelacija): postojeća podloga je armirano betonska ploča pa zahtjev za dodatnom nivelacijom postojeće AB podloge nije bespotreban trošak, već tehnički imperativ. Da bi PVC pod (ili bilo koji drugi visokokvalitetni sportski pod) zadržao svoja funkcionalna svojstva i jamstvo proizvođača, podloga mora biti izvedena unutar propisanih tolerancija ravnine. Dopuštanje postavljanja poda na neravnu podlogu dovelo bi do ubrzanog propadanja materijala i gubitka jamstva. Održavanje i higijena: PVC podovi u zatvorenim prostorima (balonima) nude optimalan omjer jednostavnog čišćenja, otpornosti na habanje i dugotrajnosti.

Naručitelj priprema podlogu za višenamjensku sportsku dvoranu koja zahtijeva maksimalnu trajnost, akustičnu udobnost, zaštitu zglobova sportaša i otpornost na trajna mehanička opterećenja kroz dugi životni vijek. Naručitelj zadržava pravo definirati predmet nabave i tehničke karakteristike sukladno projektiranom tehničkom rješenju.

Slijedom svega navedenog, troškovnik ostaje neizmijenjen u ovom dijelu. Opis troškovničke stavke mijenja se u dijelu da su u troškovničkom opisu dodane HRN EN norme pri čemu je dopušteno nuđenje jednakovrijednih normi.

6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Predmet: Završna sportska podloga – prijedlog izmjene tehničke specifikacije

Poštovani,

nakon uvida u projektnu dokumentaciju i troškovnik predlažemo da naručitelj preispita zahtjev kojim je kao završna sportska podloga propisan isključivo višeslojni PVC/vinilni sportski pod te omogućiti nuđenje tehnički jednakovrijednih modularnih sportskih podova koji ispunjavaju sve propisane sportske, sigurnosne i funkcionalne zahtjeve.

ObrazloženjeU troškovniku su već definirane sve ključne sportske karakteristike poda (odskok lopte, klizavost, otpornost na habanje, sigurnosni zahtjevi i ostali funkcionalni parametri).

Međutim, uz navedene funkcionalne zahtjeve dodatno je propisan i materijal – PVC/vinil – iako iz dokumentacije nije razvidno zbog čega bi upravo ta tehnologija bila jedino prihvatljivo rješenje.

Smatramo da bi tehnička specifikacija trebala biti definirana kroz performanse koje pod mora ostvariti, a ne kroz materijal od kojeg je izrađen.

Troškovi izvedbe i održavanjaProjektirani sustav lijepljenog PVC sportskog poda zahtijeva:

vrlo preciznu pripremu armiranobetonske podloge, kontrolu ravnosti i vlage, niveliranje i brušenje podloge, lijepljenje završne obloge po cijeloj površini. Takav sustav povećava složenost izvedbe i početne troškove, dok svaka buduća obnova zahtijeva uklanjanje postojećeg poda, uklanjanje ljepila, sanaciju podloge i ugradnju potpuno novog sustava.

Nasuprot tome, modularni sportski podovi:

ne zahtijevaju lijepljenje, omogućuju jednostavniju i bržu ugradnju, omogućuju zamjenu samo oštećenih elemenata, omogućuju demontažu i ponovnu uporabu, proizvode znatno manje građevinskog otpada tijekom održavanja. Dugoročna održivostIz glavnog projekta proizlazi da je projektirani vijek uporabe građevine 50 godina.

Smatramo da bi kod odabira završne sportske podloge trebalo vrednovati ukupne troškove tijekom životnog vijeka građevine (Life Cycle Cost), uključujući:

održavanje, sanaciju oštećenja, obnovu, mogućnost ponovne uporabe, mogućnost recikliranja. Iz dokumentacije nije razvidno da je takva analiza provedena niti da su uspoređene različite tehnologije sportskih podova.

Temperaturni uvjeti u pneumatskoj haliPredmetni projekt odnosi se na natkrivanje sportskog igrališta pneumatskom (balonskom) konstrukcijom.

U takvim građevinama tijekom eksploatacije mogu nastajati temperaturne razlike između godišnjih doba, kao i razlike temperature podloge i zraka.

Iz projektne dokumentacije nije razvidno da je provedena analiza ponašanja lijepljenog PVC sportskog poda u uvjetima mogućih temperaturnih oscilacija niti da je obrazloženo na temelju kojih tehničkih analiza ili preporuka proizvođača odabrani sustav dugoročno zadržava stabilnost spojeva i ravnost poda tijekom cijelog projektiranog vijeka uporabe.

Modularni sportski podovi zbog svoje konstrukcije omogućuju prirodno kompenziranje toplinskog širenja i skupljanja elemenata bez lijepljenja na podlogu, čime se olakšava održavanje i smanjuje potreba za opsežnim sanacijama.

Postoje suvremena certificirana rješenjaNa tržištu postoje modularni sportski podovi koji zadovoljavaju zahtjevne međunarodne sportske standarde te se koriste na školskim, rekreativnim i profesionalnim sportskim terenima, uključujući sustave koji se primjenjuju na međunarodnim FIBA 3x3 natjecanjima.

Takvi sustavi ostvaruju propisane sportske karakteristike uz dodatne prednosti u pogledu održavanja, održivosti i mogućnosti parcijalne zamjene.

PrijedlogPredlažemo da se tehnička specifikacija izmijeni na način da se umjesto zahtjeva za isključivo PVC/vinilnim sportskim podom propiše:

"Sportska podloga koja zadovoljava sve propisane sportske, sigurnosne i funkcionalne zahtjeve iz dokumentacije o nabavi, uključujući tehnički jednakovrijedne modularne sportske sustave." Na taj bi se način naručitelj zadržao traženu razinu kvalitete, omogućio tržišno natjecanje između različitih tehnologija te dobio mogućnost odabira rješenja koje tijekom životnog vijeka građevine može ponuditi niže troškove održavanja, veću održivost i jednostavniju obnovu. Sa štovanjem,

6.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

6.2. Obrazloženje

Naručitelj je detaljno proučio prijedlog gospodarskog subjekta te isti ne prihvaća. Tehnička specifikacija u predmetnom dijelu ostaje neizmijenjena.

Predmetna tehnička specifikacija i troškovnik sastavni su dio Glavnog projekta. Projektant je, kao stručna, licencirana i neovisna osoba, u fazi izrade projektne dokumentacije detaljno analizirao sve specifičnosti lokacije, namjene i mikroklimatskih uvjeta unutar ove konkretne građevine te je projektirao isključivo PVC sportski pod. Naručitelj u potpunosti uvažava stručne proračune i tehnički odabir projektanta te nema zakonsku niti stručnu osnovu mijenjati projektirano rješenje u fazi postupka javne nabave, čime bi se narušio integritet samog projekta.

Predložena izmjena u smjeru dopuštanja modularnih (polipropilenskih/plastičnih klik-klak) podova unutar grijane pneumatske hale odbija se iz sljedećih ključnih razloga:

1. Higijenski standardi i održavanje u zatvorenom prostoru

U zatvorenim sportskim objektima higijena i mogućnost potpune dezinfekcije površina su od primarne važnosti za zdravlje korisnika.

PVC podovi imaju monolitnu, glatku i neporoznu površinu s varenim spojevima. To u potpunosti sprječava prodiranje tekućina, znoja, prašine i nečistoća ispod poda te omogućuje redovito strojno čišćenje i kemijsku dezinfekciju. Modularni podovi (čak i unutarnji modeli s punom površinom) posjeduju brojne mikrosopojve i fuge (klik sustave). Tijekom vremena, kroz te spojeve ispod poda neizbježno prodiru prašina, znoj i vlaga od čišćenja. U zatvorenom i grijanom prostoru balona to stvara pogodno tlo za razvoj bakterija, plijesni i neugodnih mirisa. Čišćenje prostora ispod modularnog poda zahtijevalo bi periodičku demontažu cijelog terena, što je s aspekta upravljanja objektom ekonomski i operativno neodrživo.

Navodi gospodarskog subjekta o prednostima modularnih podova kod temperaturnih oscilacija u balonu nisu primjenjivi na ovaj projekt. Predmetni objekt je grijani balon u kojem se održava kontrolirana unutarnja temperatura. Projektirani PVC sportski podovi renomiranih proizvođača posjeduju tvornička ojačanja od staklenih vlakana (fiberglass) ili sl. unutar svoje strukture. Ona osiguravaju iznimnu dimenzionalnu stabilnost (manje od 0,10%) te sprječavaju bilo kakvo skupljanje, širenje ili otvaranje spojeva uslijed normalnih mikroklimatskih promjena u hali tijekom njezina vijeka uporabe.

3. Priprema podloge i ravnina terena

Gospodarski subjekt navodi da modularni podovi smanjuju troškove pripreme podloge jer ne zahtijevaju precizno niveliranje. Naručitelj naglašava da se vrhunski sportski rezultati, pravilan i predvidljiv odskok lopte te sigurnost sportaša od zapinjanja i ozljeda mogu postići isključivo na idealno ravnoj podlozi, neovisno o vrsti završne obloge. Zahtjev za kvalitetnom pripremom podloge (mikroniveliranjem) postavljen je od strane projektanta radi osiguranja dugovječnosti investicije i ujednačenih sportskih performansi na svakom kvadratnom metru terena, a ne kao administrativna prepreka.

4. Tržišno natjecanje

Naručitelj nije propisao točan brand ili proizvođača PVC poda, već isključivo tehnologiju i materijal koji najbolje odgovaraju dvoranskim uvjetima grijanog balona sukladno Glavnom projektu. Na tržištu javne nabave postoji velik broj proizvođača, ovlaštenih distributera i instalatera višeslojnih PVC sportskih podova. Sljedeći renomirani proizvođači i modeli podova u potpunosti zadovoljavaju sve kumulativno postavljene uvjete (traženu debljinu uz odstupanje od 10%, sportske karakteristike prema HRN EN 14904, odskok lopte min. 90%, proklizavanje 80-110 te stroge ekološke REACH i SVHC uvjete):

Tarkett Omnisports Pureplay: Ukupna debljina iznosi 9,40 mm, što se nalazi unutar dopuštenog odstupanja ($\pm 10\%$) i u potpunosti ispunjava sve tražene sportske i ekološke standarde. Gerflor Taraflex Performance: Ukupna debljina iznosi 9,00 mm, što točno odgovara donjoj dopuštenoj granici tražene specifikacije i ispunjava najviše zahtjeve apsorpcije energije i odskoka lopte. Grabosport MEGA: Ukupna debljina iznosi 10,30 mm, čime se nalazi unutar traženog raspona i zadovoljava sve definirane parametre troškovnika. S obzirom na to da minimalno tri potpuno neovisna, globalno prisutna proizvođača (Tarkett, Gerflor i Grabo) nude gotova tvornička rješenja koja zadovoljavaju definirane tehničke karakteristike.

Slijedom svega navedenog, Naručitelj ostaje pri odabiru PVC sportskog poda kao tehnološkog rješenja koje u potpunosti zadovoljava dugoročne higijenske, sportske i eksploatacijske potrebe unutar zatvorenog objekta.

7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta
- Drugi

Poštovani / a ,

Ovim putem Vam želimo skrenuti pozornost i sugerirati da u troškovniku pod SPORTSKI POD promijenite tehničke specifikacije debljine PVC poda u min 6 mm.

Kako ste i samo uvidjeli prilikom objave prethodnog ili prvog nadmetanja sve pristigle ponude bile su za dosta iznad procijenje financijske vrijednosti Naručitelja , pa ovim putem svakako želimo sugerirati povećanje procijenjene financijske vrijednosti naručitelja .

Hvala i srdačan pozdrav,

7.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

7.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene tehničke specifikacije sportskog PVC poda s predviđene debljine od 10 mm (+/- 10%) na minimalno 6 mm.

Naime, troškovnikom je predviđen sportski PVC pod debljine 10 mm, koji je odabran sukladno potrebama i namjeni prostora, odnosno ugradnji u balonsku sportsku dvoranu. Naručitelj smatra da je propisana tehnička specifikacija u skladu s projektom tehničkom dokumentacijom, a kako bi se osigurala odgovarajuća razina kvalitete, trajnosti i funkcionalnosti poda za predviđenu sportsku namjenu. Slijedom navedenog, tehnička specifikacija ostaje neizmijenjena.

Sukladno zakonskim propisima, procijenjena vrijednost nabave utvrđena je prije pokretanja postupka na temelju projektantskog troškovnika izrađenog od strane ovlaštenog projektanta, uz primjenu stručnih standarda i raspoloživih podataka u trenutku izrade projektno-tehničke dokumentacije.

Osječko-baranjska županija, u ulozi Naručitelja, je prije donošenja odluke analizirala rezultate provedenog postupka te dodatnu stručnu provjeru projektantskog troškovnika i procijenjene vrijednosti nabave. Uvidom u dostavljene ponude u prethodnom postupku javne nabave utvrđeno je da dvije dostavljene ponude značajno odstupaj od procijenjene vrijednosti javne nabave, ali i međusobno jedna od druge. Takva razlika sugerira da gospodarski subjekti vrlo različito procjenjuju troškove pri formiranju cijena u pripremi ponude.