

**GREEN LINE d.o.o.**

za poslovno savjetovanje i usluge

Tina Ujevića 2B, 31216 Antunovac

OIB : 81853396916

tel: +385 (0) 31 333 617

e-mail: greenline.croatia@gmail.com

Revident: mr.sc. DAMIR MATOKIĆ, mag.ing.aedif. (G 2593), R-BK-108/21

E-mail: damir.matokic@gmail.com, mob: 091/908 1215

**DAMIR****MATOKIĆ**

Digitalno potpisao:

DAMIR MATOKIĆ

Datum: 2022.07.30

20:33:46 +02'00'

**IZVJEŠĆE R-108-6/2022**

O izvršenoj kontroli: **TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GLAVNOG PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE**, za građevinu: **DOGRADNJA OŠ „V. NAZOR“ ĐAKOVO na k.č.br. 7359 k.o. Đakovo, Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo**, za Investitora: **OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo**, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i zidane konstrukcije građevine, u skladu s Pravilnikom o kontroli projekata NN br. 32/14 od 12.03.2014g., članak 2,3,4,6 i Pravilniku o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata NN br. 72/20 od 24.6.2020g., a u skladu sa Zakonom o gradnji s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te sa Zakonom o prostornom uređenju s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), a prema projektu tvrtke: **HELION GROUP d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Martina Divalta 184, 31000 Osijek**, od srpnja 2022g.

Osijek, srpanj 2022g.

## S A D R Ź A J :

1. IZVJEŠĆE
2. OVLAŠTENJE REVIDENTA
3. REGISTRACIJA TVRTKE

OVLAŠTENI REVIDENT: **mr.sc. DAMIR MATOKIĆ, mag.ing.aedif. (R-BK-108/21, G 2593)**  
**OIB: 69361978803**

TVRTKA: **GREEN LINE d.o.o. 31216 Antunovac, Tina Ujevića 2B**  
**OIB: 81853396916**

INVESTITOR: **OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18,**  
**31400 Đakovo, OIB: 77091772312**

Prema Pravilniku o kontroli projekata NN br. 32/14 od 12.03.2014g., članak 2,3,4,6 i Pravilniku o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata NN br. 72/20 od 24.6.2020g., a u skladu sa Zakonom o gradnji s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te sa Zakonom o prostornom uređenju s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i zidane konstrukcije građevine, provedena je kontrola: **TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GLAVNOG PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE**, za građevinu: **DOGRADNJA OŠ „V. NAZOR“ ĐAKOVO na k.č.br. 7359 k.o. Đakovo, Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo**, za Investitora: **OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo**.

Na kontrolu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

- 1. GLAVNI PROJEKT-GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE, MAPA 2, z.o.p. 77/20, oznaka projekta: GP 77/20**, za ishođenje građevinske dozvole, izrađen u tvrtki **HELION GROUP d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje, Martina Divalta 184, 31000 Osijek**, od srpnja 2022g.

Glavni projektant: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif. (G 5201)

Projektant: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif. (G 5201)

## **KONTROLA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE:**

**NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT-GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE, MAPA 2, z.o.p. 77/20, oznaka projekta: GP 77/20, od srpnja 2022g.**

SADRŽAJ PROJEKTA:

1-OPĆI DIO

2-TEHNIČKI DIO

3-PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETA MATERIJALA

4-PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI

5-GRAFIČKI PRILOZI

### **KRATAK OPIS KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE**

Projektom je predviđena dogradnja postojećeg objekta s južne strane. Postojeća i projektirana škola će biti povezane spojnim hodnikom. Konstrukcija postojećeg objekta je izvorna, te se s dogradnjom novih objekata neće utjecati na konstrukciju postojećeg objekta jer će novi objekti bili konstruktivno dilatirani dilatacijom od 10cm.

Projektirani dio škole se sastoji od 4 dilatacije i to zgrada škole, trodijelna dvorana, dvorana za korektivnu gimnastiku te spremišta sa strojarnicom na jugoistočnom dijelu zgrade.

Zgrada škole se prostire na dvije nadzemne etaže (prizemlje i kat), dok su ostali objekti prizemni.

#### Dilatacija A - zgrada škole

Nosivu vertikalnu konstrukciju objekta čine armiranobetonski zidovi debljine 20 cm. Osim armiranobetonskih zidova dio vertikalne konstrukcije čine i armiranobetonski stupovi dimenzija 35/35 cm, međusobno povezani armiranobetonskim gredama 35/65 cm. Međukatna i krovna ploča se izvode kao armiranobetonska ploča debljine 20 cm koje se kontinuirano protežu preko zidanih zidova i armiranobetonskih greda, a na rubovima su slobodno oslonjene. Atika se izvodi kao armiranobetonska debljine 15 cm. Podna ploča se izvodi kao armiranobetonska ploča debljine 20 cm na tamponskom sloju kamena granulacije 0-60mm u najmanjoj debljini od 30cm, te je potrebno postići minimalni modul stižljivosti od  $M_s=50MN/m^2$ .

Temeljna konstrukcija se izvodi od armiranobetonskih trakastih temelja širine 80cm postavljenih na minimalnoj dubini od 80cm. Ispod temeljnih traka je potrebno ugraditi tamponski sloj kamena granulacije 0-60mm u najmanjoj debljini od 20 cm te je potrebno postići minimalni modul stižljivosti od  $M_s=60MN/m^2$ .

#### Dilatacija B – trodijelna dvorana

Konstrukcija ima 4 glavna okvira raspona od 27,60m.

Za primarne rastere od 27.60m koriste se glavni D krovni nosači. Sekundarni krovni nosači su izvedeni od predgotovljenih rožnjača. Nosivu strukturu čine nosivi skeletni sistemi koje sačinjavaju predgotovljeni konstruktivni elementi.

Svi nosivi skeletni sistemi su međusobno povezani tako da formiraju prostornu nosivu cjelinu koja preuzima kako horizontalno tako i vertikalno opterećenje.

Krovna konstrukcija je izvedena od montažnih prednapetih glavnih i sekundarnih nosača koji svoje opterećenje prenose na montažne stupove.

Stupovi se postavljaju u temeljne čašice koje su vezane za temeljnu stopu.

Pored montažne konstrukcije na objektu je predviđena i monolitna konstrukcija podne ploče i temeljnih traka. Klasa betona monolitne konstrukcije temeljnih traka i stopa iznosi C 30/37, a podne ploče je C25/30. Temeljna konstrukcija je konstruirana od temeljnih stopa međusobno povezanih temeljnim gredama.

Dilatacija C – dvorana za korektivnu gimnastiku

Glavnu vertikalnu konstrukciju zgrade čini sustav portalnih okvira postavljenih na rasteru 3,91 cm, ukupno 5 komada. Raspon okvira iznosi 14,9 m.

Stupovi okvira se izvode kao monolitni armiranobetonski stupovi dimenzija 50/50 cm. Grede portalnih okvira izvode se kao armiranobetonske dimenzija 50/120 cm.

Stabilnost konstrukcije u poprečnom smjeru je osigurana okvirnim djelovanjem, dok su za sigurnost konstrukcije u uzdužnom smjeru zadužene ukrutne grede dimenzije 20/40 cm postavljene pri vrhu stupova.

Podna ploča se izvodi kao armiranobetonska ploča debljine 20 cm na tamponskom sloju kamena granulacije 0-60mm u najmanjoj debljini od 30cm, te je potrebno postići minimalni modul stišljivosti od  $M_s=50\text{MN/m}^2$ .

Temeljna konstrukcija izvodi se u obliku temeljnih stopa dimenzija 150/150/50 cm postavljenih ispod svih stupova. Temeljne stope međusobno su povezane temeljnim gredama.

Dilatacija D – spremišta sa strojarnicom

Nosivu vertikalnu konstrukciju objekta čine armiranobetonski zidovi debljine 15 cm. Krovna ploča se izvodi kao armiranobetonska ploča debljine 15 cm koja se kontinuirano proteže preko zidanih zidova i armiranobetonskih greda, a na rubovima je slobodno oslonjena. Atika se izvodi kao armiranobetonska debljine 15 cm. Podna ploča se izvodi kao armiranobetonska ploča debljine 20 cm na tamponskom sloju kamena granulacije 0-60mm u najmanjoj debljini od 30cm, te je potrebno postići minimalni modul stišljivosti od  $M_s=50\text{MN/m}^2$ .

Temeljna konstrukcija se izvodi od armiranobetonskih trakastih temelja širine 40cm postavljenih na minimalnoj dubini od 80cm. Ispod temeljnih traka je potrebno ugraditi tamponski sloj kamena granulacije 0-60mm u najmanjoj debljini od 20 cm te je potrebno postići minimalni modul stišljivosti od  $M_s=60\text{MN/m}^2$ .

## **GRAĐEVINA KOJA SE GRADI NEPOSREDNO UZ POSTOJEĆE GRAĐEVINE**

**1-**Uvidom u „Situacijski nacrt“, vidljivo je: da se novoprojektirana predmetna građevina manjim dijelom svog sjevernog pročelja spojnog hodnika (spaja postojeću školu i dogradnju) nalazi uz postojeću građevinu škole. Iz situacijskog nacrtu je vidljivo da je Dogradnja škole slobodnostojeća zgrada.

**2-**Obzirom, da se na k.č.br. 7359, k.o. Đakovo, izvodi dogradnja, vidljivo je, da predmetna građevina na dijelu sjevernog pročelja spojnog hodnika ima tzv. „dodirne linije“ s postojećom zgradom škole na istoj parceli 7359. Sjeverno pročelje spojnog hodnika dilatirano je u odnosu na postojeću zgradu škole.

Radi osiguranja stabilnosti postojeće škole na pročelju jug (ulaz i stubište) pri izvođenju građevinskih radova na iskopu i betoniranju temelja, navedene radove treba **izvoditi pažljivo, ručno u tzv. „kampadama“**. **Dubine temelja spojnog hodnika na sjevernoj strani uskladiti sa susjednim temeljima, odnosno s temeljima postojeće škole što se tiče dubine.** Radove na iskopu zemlje i betoniranju temelja uz postojeću zgradu škole treba obavezno nadzirati nadzorni inženjer za građevinske radove s upisom u Građevinski dnevnik Izvođača radova.

**3-**Obzirom, na gore navedeno proizlazi, da, **DOGRADNJA OŠ V. NAZOR ĐAKOVO na k.č.br. 7359, k.o.**, nema utjecaja na postojeću zgradu škole, na istoj k.č.br. 7359 k.o. Đakovo, naravno **poštujući gornje navode pod br. 2 ovog izvješća, to jest nema bitnog utjecaja na okolno tlo, kao i na susjedne zgrade.**

Nakon provedene kontrole navedene **TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: GLAVNOG PROJEKTA MAPA 2, z.o.p. 77/20, oznaka projekta: GP 77/20, od srpnja 2022g.**, glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i zidane konstrukcije građevine, u skladu sa člankom 2,3,4,6, Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 32/14, od 12.03.2014g.) i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata (NN br. 72/20 od 24.06.2020g.), može se zaključiti slijedeće:

**Popis Zakona, Pravilnika i Tehničkih propisa čija je primjena kontrolirana:**

Zakon o gradnji s izmjenama i dopunama (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
 Zakon o prostornom uređenju s izmjenama i dopunama (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)  
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 39/19, 118/20)  
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)  
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/17, 118/18, 110/19)  
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)  
 Zakon o normizaciji (NN 80/13)  
 Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15)  
 Zakon o vodama (NN 66/19)  
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnik o kontroli projekata s izmjenama (NN 32/14, 72/20)  
 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14, 27/15)  
 Pravilnik o upisu u razred revidenata (NN 50/2020)  
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19, 65/20)  
 Pravilnik o manje složenim radovima (NN 14/20)  
 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19)  
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)  
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)  
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)  
 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14)  
 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19, 131/21, 68/22)  
 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19)

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)  
 Prilog I: Popis normi za projektiranje građevinskih konstrukcija  
 Prilog II: Popis normi za izvođenje i održavanje građevinskih konstrukcija  
 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13)  
 Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)  
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)  
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)

## IZJAVA OVLAŠTENOG REVIDENTA O NALAZU REVIZIJE

Kontrolom u skladu sa člankom 2,3,4,6, Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14 od 12.03.2014g.) i Pravilniku o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata (NN 72/20 od 24.6.2020g.), glede mehaničke otpornosti i stabilnosti betonske i zidane konstrukcije građevine može se zaključiti slijedeće: Utvrđeno je, da je građevina projektirana u skladu s odredbama navedenih pravilnika po slijedećim elementima:

- 1 Potpunost projekta.....Dostatna
- 2 Konceptija konstrukcije glede stabilnosti.....Ispravna
- 3 Ispravnost odabira metode proračuna u projektu.....Zadovoljavajuća
- 4 Ispravnost odabira opterećenja u proračunima.....Zadovoljavajuća
- 5 Potpunost predvidivih djelovanja na konstrukciju koja su uzeta u proračun.....Dobra
- 6 Dimenzioniranje konstrukcije i njezinih dijelova.....Provedeno
- 7 Računska točnost statičkog, dinamičkog i drugog pojedinačnog proračuna analizom dobivenih rezultata i po potrebi provjerom kontrolnim računom.....Dostatno
- 8 Proračun veličine pomaka koji mogu nastati uslijed predvidivih djelovanja na konstrukciju i temeljno tlo.....Provedeno
- 9 Utjecaj na susjedne građevine.....Uzeto u obzir
- 10 Primjena tehničkih propisa.....Primijenjeni
- 11 Ispravnost koncepcije temeljenja s obzirom na obilježja i nosivost tla.....Ispravna
- 12 Dostatnost ispitivanja temeljnog tla.....Naveden geotehnički elaborat
- 13 Zahtjev dodatne kontrole.....Pregled Izvedbenog projekta konstrukcije

### ZAKLJUČAK:

Potvrđuje se, da je **TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: GLAVNOG PROJEKTA MAPA 2, z.o.p. 77/20, oznaka projekta: GP 77/20, od srpnja 2022g.**, izrađena u skladu s Pravilnikom o kontroli projekata NN br. 32/14, od 12.03.2014g., članak 2,3,4,6 i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata NN br. 72/20 od 24.06.2020g., a u skladu sa Zakonom o gradnji s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te sa Zakonom o prostornom uređenju s izmjenama i dopunama (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), i da betonska i zidana konstrukcija građevine zadovoljava u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti, te se temeljem istog može izdati:

### ZADOVOLJAVAJUĆA OCJENA

Kontrolirana dokumentacija ovjerena je pečatom i potpisana od strane ovlaštenog revidenta.

Osijek, 29. srpnja 2022.g.

Ovlašteni revident: R-BK-108/21

mr.sc. DAMIR MATOKIĆ, mag.ing.aedif. (G 2593)



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**HRVATSKA KOMORA**  
**INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA**  
 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-370-01/21-01/4  
 URBROJ: 500-03-21-2  
 Zagreb, 31. kolovoza 2021. godine

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 27a stavak 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/2015, 114/2018, 110/2019) odlučujući po zahtjevu koji je podnio **Damir Matokić, Osijek, Mirna 43** za upis u Razred revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva, donosi sljedeće

### **RJEŠENJE**

**mr.sc. Damir Matokić, mag.ing.aedif., Osijek, Mirna 43**, upisuje se u Razred revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem **108**.

Upisom u Razred revidenata **mr.sc. Damir Matokić, mag.ing.aedif.**, stječe ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost u **TP. 1. Tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija (BK)**.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**mr.sc. Damir Matokić, mag.ing.aedif., Osijek, Mirna 43**, podnio je dana 02.08.2021. godine zahtjev za upis u Razred revidenata u okviru Imenika ovlaštenih inženjera građevinarstva kojim bi stekao ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost u **TP. 1. Tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija (BK)**.

Zahtjevu je priložena potpuna dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o upisu u Razred revidenata („Narodne novine“, broj 50/2020).

Zahtjev je osnovan.

Prema članku 27a. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/2015, 114/2018, 110/2019) osoba upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva ima pravo na upis u Razred revidenata ako ima najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području kontrole projekata i koja dostavi podatke povezane s radnim iskustvom propisane pravilnikom iz stavka 4. ovog članka.

Odredbom članka 3. Pravilnika o upisu u Razred revidenata („Narodne novine“, broj 50/2020) propisana je dokumentacija koja se predaje uz zahtjev za upis u Razred revidenata.

Povjerenstvo za stručnu provjeru i pregled dokumentacije Hrvatske komore inženjera građevinarstva izvršilo je uvid u cjelokupnu dokumentaciju spisa predmeta te je utvrdilo da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za upis u Razred revidenata i dobivanje ovlaštenja za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija u **TP. 1.Tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija (BK)** iz članka 2. stavka 2. Pravilnika o upisu u Razred revidenata.

U skladu sa odredbom članka 5. stavak 1. Pravilnika o upisu u Razred revidenata prije dobivanja ovlaštenja podnositelj zahtjeva potpisuje Izjavu da će savjesno i nepristrano obavljati kontrolu projekata i da će podatke iz projekata, koji su mu povjereni na kontrolu, čuvati kao službenu tajnu.

Prema članku 5. stavak 2. navedenog Pravilnika popis revidenata objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske komore inženjera građevinarstva


Slijedom izloženog, a temeljem članka 27.a Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19) plaćena je uplatom na račun broj HR1210010051863000160.

#### **Uputa o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rješenje.

Na žalbu se plaća pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Predsjednica  
Hrvatske komore inženjera građevinarstva  
  
Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.grad.



Dostaviti:

1. **Damir Matokić**,  
31000 Osijek, Mirna 43
2. U spis - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Elektronički zapis  
Datum: 11.10.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

---

SUBJEKT UPISA

---

MBS:

030162109

OIB:

81853396916

EUID:

HRSR.030162109

TVRTKA:

2 GREEN LINE d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge

2 GREEN LINE d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

4 Antunovac (Općina Antunovac)  
Ulica Tina Ujevića 2 B

PRAVNI OBLIK:

2 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 \* - djelatnost marketinga
- 1 \* - trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 \* - kupnja i prodaja robe
- 1 \* - pružanje usluga u trgovini
- 1 \* - zastupanje inozemnih tvrtki
- 1 \* - promidžba (reklama i propaganda)
- 1 \* - izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova Europske unije
- 1 \* - izrada poslovnih planova, planova razvoja i strateških dokumenata
- 1 \* - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 \* - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- 1 \* - energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- 1 \* - stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 \* - prijevoz za vlastite potrebe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 DEJAN MIKULIĆ, OIB: 31628814668  
Antunovac, Ulica Tina Ujevića 2B
- 2 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

---

Izrađeno: 2021-10-11 13:35:03  
Podaci od: 2021-10-11

D004  
Stranica: 1 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Elektronički zapis  
Datum: 11.10.2021

# IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

### OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 DEJAN MIKULIĆ, OIB: 31628814668  
Antunovac, Ulica Tina Ujevića 2B  
1 - direktor  
1 - društvo zastupa samostalno i neograničenom od 07.07.2015.g.
- 5 Adrijana Mikulić, OIB: 74681529312  
Antunovac, Ulica Tina Ujevića 2B  
5 - prokurist  
5 - prokura dodijeljena 05. veljače 2019. godine

### TEMELJNI KAPITAL:

- 2 20.000,00 kuna

### PRAVNI ODNOSI:

#### Osnivački akt:

- 1 Izjavom o osnivanju od 07.07.2015.g. osnivač osniva jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.
- 2 Odlukom osnivača od 13.04.2017.g. usvojena je Izjava o osnivanju d.o.o. koja u cijelosti zamjenjuje Izjavu o osnivanju j.d.o.o. danu na zapisnik dana 07.07.2015. godine
- 4 Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju od 28.08.2018. godine koja se odnosi na promjenu sjedišta i kojom je izmijenjen čl.3. st.1. temeljnog akta.

### Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Odlukom osnivača od 13.04.2017. godine povećava se temeljni kapital s iznosa od 10,00 kuna za iznos od 19.990,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna gotovinskom uplatom u novcu.

### FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

|             |      |                     |                   |
|-------------|------|---------------------|-------------------|
| Predano     | God. | Za razdoblje        | Vrsta izvještaja  |
| eu 10.06.21 | 2020 | 01.01.20 - 31.12.20 | GFI-POD izvještaj |

### Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt            | Datum      | Naziv suda              |
|-------------------|------------|-------------------------|
| 0001 Tt-15/3850-3 | 10.07.2015 | Trgovački sud u Osijeku |
| 0002 Tt-17/2705-2 | 19.04.2017 | Trgovački sud u Osijeku |
| 0003 Tt-18/1675-1 | 10.03.2018 | Trgovački sud u Osijeku |
| 0004 Tt-18/5279-2 | 31.08.2018 | Trgovački sud u Osijeku |
| 0005 Tt-19/936-2  | 15.02.2019 | Trgovački sud u Osijeku |
| eu /              | 30.03.2016 | elektronički upis       |
| eu /              | 02.05.2017 | elektronički upis       |
| eu /              | 13.04.2018 | elektronički upis       |
| eu /              | 24.04.2019 | elektronički upis       |

Izrađeno: 2021-10-11 13:35:03  
Podaci od: 2021-10-11

D004  
Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Elektronički zapis  
Datum: 11.10.2021

# IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

## SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt | Datum      | Naziv suda        |
|--------|------------|-------------------|
| eu /   | 16.06.2020 | elektronički upis |
| eu /   | 10.06.2021 | elektronički upis |

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 5.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.



Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:  
CN=sudreg, L=ZAGREB,  
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00AEn-HLJA7-oPhay-RDPD5-6Japt  
Kontrolni broj: 1KtBz-liSiN-mEQ3O-smMSU

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.

Isto možete učiniti i na web stranici

[http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola\\_izvornika/](http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/) unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvotka.

Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.